

**UCHWAŁA NR XIX/202/95
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 27 listopada 2025 r.

**w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wymiany parkietu w sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej Nr 8**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz.1153) oraz art.9 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz.870) po rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 16 września 2025r. (wpływ do Urzędu 19 września 2025r.) w sprawie wymiany parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Orzeszu-Mościskach postanawia się rozpatrzyć ją negatywnie w kwestii wymiany nawierzchni, rekomendując jedynie wykonanie malowania linii wyznaczających pola gry .

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawarte zostało w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Orzesze, który poinformuje wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Mateusz Szweda

Uzasadnienie

W dniu 19 września 2025 roku do Rady Miejskiej Orzesze wpłynęła petycja dotycząca wymiany parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Orzeszu-Mościskach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze skierował przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpoznania i przygotowania stanowiska.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Orzesze na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2025 roku przeanalizowała wniesioną petycję i oceniła jej zasadność.

Komisja została poinformowana, że:

- 1) nawierzchnia na sali gimnastycznej ww. szkoły jest wykonana z wykładziny PCV;
- 2) w dniu 23.10.2025r. pracownik Wydziału Edukacji przeprowadził wizję lokalną sali gimnastycznej. W trakcie stwierdzono widoczne powierzchniowe przetarcia, wytarte linie oraz widoczne łączenia płyt znajdujących się pod wykładziną. Nie stwierdzono pęknięć i nierówności. Linie wzdłuż wykładziny stanowią element połączenia pasów wykładziny i poza tym, że są widoczne nie generują różnicy wysokości między nimi, pod stopą nie są wyczuwalne;
- 3) do dnia dzisiejszego do Urzędu Miejskiego Orzesze nie wpłynęła żadna informacja zarządcy budynku tzn. Dyrektora placówki o złym stanie nawierzchni sali gimnastycznej oraz konieczności jej wymiany czy renowacji;
- 4) w protokołach z corocznej kontroli stanu technicznego budynku oraz kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły nie ma wzmianki o złym stanie technicznym nawierzchni na sali gimnastycznej;
- 5) szacowane koszty poprawy stanu nawierzchni:
 - a) wyczyszczenie sali wraz z odłuszczeniem i malowanie linii wyniesie ok. 7.500,00zł netto (9.225,00 zł brutto),
 - b) remont całej nawierzchni tzn. demontaż istniejącej nawierzchni (linoleum), czyszczenie istniejącego rusztu (płyt), dokręcenie płyt, częściowa naprawa/wymiana – 20%, szpachlowanie połączeń płyt wiórowych – szpachlą dyspersyjną, dostawa i montaż nawierzchni sportowej PCV gr.6mm z certyfikatami międzynarodowych federacji sportowych (FIVBAPPROVED, IHF, EHF, FIBA), malowanie linii boisk przy użyciu farb PU, dostawa i montaż listew wentylacyjnych MDF. Koszt takiego remontu to ok. 386,00zł netto m² czyli dla Szkoły Podstawowej nr 8 gdzie powierzchnia wynosi 336 m² jest to 129.696,00zł netto (159.526,00zł brutto),
 - c) szacowany koszt całej wymiany nawierzchni to ok. 400–450zł netto w tym jest wymiana podłoża, nowa wykładzina oraz malowanie linii to ok. 134.400,00–151.200,00zł netto (165.312,00–185.976,00zł brutto).

Biorąc pod uwagę opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska Orzesze rozpatruje negatywnie petycję w kwestii wymiany w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Orzeszu-Mościskach nawierzchni w postaci wykładziny PCV (a nie parkietu), ze względu na jej dobry stan, niezagrożający bezpieczeństwu użytkowników, rekomendując jedynie wykonanie malowania linii wyznaczających pola gry.