

WRZP.271.3.2019

Informacja na stronę internetową, na której dostępna jest
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadania:
„Budowa odcinka ul. Wiosny Ludów (za TESCO) w Orzeszu”
(nowa nazwa ul. Stanisława Wyspiańskiego)

UWAGA: w związku z umieszczeniem w dokumencie nr WRZP.271.2.2019 z dnia 16.01.2019r. niewłaściwej treści zapytania zamawiający dokonuje zmiany w tym dokumencie poprzez zamieszczenie właściwej treści zapytania do SIWZ.

Właściwa treść zapytania brzmi:

dotyczy: przetargu pn.: „Budowa odcinka ul. Wiosny Ludów (za TESCO) w Orzeszu.”
(nowa nazwa ul. Stanisława Wyspiańskiego)

Po analizie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotowego przetargu, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. W przedmiarze Poz. 13 występuje podstawa KNR odpowiadająca podbudowie z kruszyw łamanych o gr. 20 cm. W opisie oraz na rysunkach przekrojów wyszczególniona jest warstwa o gr. 40 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy.
2. W przedmiarze Poz. 16 występuje podstawa KNR odpowiadająca podbudowie z kruszyw łamanych o gr. 15 cm. W opisie oraz na rysunkach przekrojów wyszczególniona jest warstwa o gr. 10 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta
Blas
Inż. Mirosław Błażki