

**WRZP.271.3.2020**

Informacja na stronie internetowej, na której dostępna jest  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadania:  
**„Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy  
ul. Mlecznej w Orzeszu – Gardawicach część III”**

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami.

**Treść zapytania nr 1:**

„Dzień dobry.

W związku z ogłoszonym przetargiem na "Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu-Gardawicach część III", zwracamy się do Zamawiającego o podanie następujących informacji:

1. wymiary wiaty rowerowej lub określenie ilości miejsc postojowych rowerów;

**Odpowiedź: Wiata rowerowa na 6 stanowisk postojowych**

2. czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wiaty rowerowej ze ścianami z poliwęglanu przezroczystego o grubości 10 mm zamiast szkła hartowanego;”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian wiaty rowerowej z poliwęglanu przezroczystego o grubości 10 mm.

BURMISTRZ/MIASTA  
*Blaski*  
Inż. Mirosław Blaski