

Orzesze, 25.01.2019r.

WRZP.271.4.2019

Informacja na stronę internetową, na której dostępna jest

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadania:

„Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami.

I. Treść zapytania

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące : Przetargu Nieograniczonego na Zadanie : Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina

- 1- Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający
- 2- stropodach Czy dopuszcza się wykonać z płyt warstwowych z rdzeniem 80 mm wewnątrz blacha gładka biała
- współczynnik przenikalności cieplnej budynku $U_c = 0,28$ (W.m²K) Odporność \ogniowa EI15 Reakcja na ogień B-s2,d0
dach blacha ocynkowana gr. 0,6 mm
- 3- Dach wykonany z płyt warstwowych gr. 40 mm zastosowany w całości na budynkach zespolonych , odprowadzenie wody rynny i rury PCV

Odpowiedzi:

1. 200 000,00 zł brutto
2. Tak
3. Tak

II. Treść zapytań

Zwracamy się z pytaniami do postępowania nr WRZP.271.4.2019.

1. Dach: czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako pokrycia dachowego blachy trapezowanej ocynkowanej zamiast membrany dachowej protan.
2. Instalacja elektryczna: czy Zamawiający dopuszcza rozprowadzenie instalacji w korytkach instalacyjnych naściennych.

Odpowiedzi:

1. Tak

2. Nie dopuszcza

III. Treść zapytań.

w związku z zamiarem wzięcia udziału w przetargu zwracam się do Państwa z pytaniem:

1) Czy posiadają Państwo pozwolenie na budowę? Jeśli tak – proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: Tak, w załączeniu decyzja o pozwolenie na budowę.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ MIASTA

Blaski

Inż. Mirosław Blaski