

Orzesze, 13.01.2021r.

WRZP.271.38.2020

Informacja na stronę internetową, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadania:

„Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami.

Treść zapytania:

„Dotyczy rozbieżności w dokumentacji projektowej

W projekcie w następujących miejscach:

5 Zestawienie podstawowych materiałów - Tabela - linia 7 oraz

7 Zestawienie inwentaryzacyjne pozycje 728-734 oraz 736-738

Zamawiający wymaga zastosowania oprawy oświetleniowej o mocy maksymalnej 110W, zaś z obliczeń fotometrycznych dla ulicy Długosza cz. 1 (strona 38 projektu) wynikałoby, że w projekcie została zastosowana oprawa o mocy 130W.

Oferent prosi o potwierdzenie, że wartość jaka pojawiła się w punktach 5 i 7 projektu jest pomyłką pisarską. Prawidłowa wartość to 130W.”

Odpowiedź na zapytanie:

Należy zastosować oprawę o mocy maksymalnej 110 W, a w obliczeniach fotometrycznych przyjąć klasę M6.

PP

BURMISTRZ MIASTA

Blaszi
inż. Mirosław Blaszi