

WRZP.271.2.2019

Informacja na stronę internetową, na której dostępna jest

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadania:

„Budowa odcinka ul. Wiosny Ludów (za TESCO) w Orzeszu”

(nowa nazwa ul. Stanisława Wyspiańskiego)

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami

Treść zapytania

Po analizie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotowego przetargu, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. W treści SIWZ (Rozdz. VII) znajduje się zdanie: „ **Wadium dla każdej części należy wnieść oddzielnie** „. Prosimy o wyjaśnienie sensu powyższego zapisu.
2. W przedmiarze Poz. 58 występuje podstawa KNR odpowiadająca podbudowie z kruszyw łamanych o gr. 25 cm. W opisie oraz na rysunkach przekrojów wyszczególniona jest warstwa o gr. 40 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy.

Ad.1

Grubość warstwy podbudowy w pozycji nr 13 przedmiaru robót *będącego elementem załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót* zgodnie z opisem pozycji „Warstwa z łupka przepalonego, warstwa o grubości po zagęszczeniu 40 cm” Grubość warstwy 40 cm zgodna z przekrojem na rys. nr 05 oraz opisem str. 9 dokumentacji projektowej – część drogowa

Ad.2

Grubość warstwy podbudowy w pozycji nr 16 przedmiaru *będącego elementem załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja projektowa i Specyfikacja*

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z opisem pozycji Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm” Grubość warstwy – 10 cm zgodnie z przekrojem rys. nr 05 oraz z opisem str. 9 dokumentacji projektowej – część drogowa.

II. Jednocześnie zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 6 *Projekt umowy* do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia we wstępie zmieniona zostaje nazwa zadania poprzez wykreślenie treści „Remont odcinka ul. Wiosny Ludów w Orzeszu” w miejsce wykreślenia wprowadza się treść: „Budowa odcinka ul. Wiosny Ludów (za TESCO) w Orzeszu” (nowa nazwa ul. Stanisława Wyspiańskiego)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

URZĘDNIK MIASTA
Blaski
inż. Mirosław Blaski